



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОКУРАТУРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прокуратура Краснозерского района

ул. Чкалова, д. 2, р.п. Краснозерское,
Новосибирская область, 632902

Директору МКОУ Колыбельская СОШ
Максименко Н.А.

16.07.2022 № 2-23-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
противопожарного законодательства

Прокуратурой Краснозёрского района проведена проверка исполнения противопожарного законодательства муниципальным казенным образовательным учреждением Краснозерского района Новосибирской области Колыбельской средней общеобразовательной школой (далее-МКОУ Колыбельская СОШ).

В ходе проверки установлено, что МКОУ Колыбельская СОШ зарегистрировано в качестве юридического лица ОГРН 1025405013050, ИНН 5427104314, основным видом деятельности которого в соответствии с Уставом МКОУ Колыбельская СОШ является деятельность, направленная на реализацию основных общеобразовательных программ: начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, адаптированных основных образовательных программ, обеспечивающих равный доступ к образованию для всех учащихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 24.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях.

АВ № 012807

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима), определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 54 Правил противопожарного режима при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

В нарушение названной нормы в здании МКОУ Колыбельская СОШ средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при этом ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке не проводится.

Невыполнение противопожарных требований при организации обучения в МКОУ Колыбельская СОШ ставит под угрозу безопасность учеников.

Указанные нарушения возникли вследствие ненадлежащего исполнения работниками МКОУ Колыбельская СОШ, ответственными за соблюдение противопожарного законодательства при организации обучения, своих должностных обязанностей, а также ненадлежащего контроля директора за работой своих подчиненных.


На основании изложенного руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. О дате и времени рассмотрения уведомить прокуратуру Краснозерского района.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять меры по устранению нарушений законодательства и недопущению впредь выявленных нарушений закона.
3. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в перечисленных нарушениях законодательства, представив в прокуратуру района копии приказов о наказании.
4. О результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих сообщить в письменной форме прокурору Краснозерского района.

При этом разъясняю, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок. За неисполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность.

Прокурор Краснозерского района
советник юстиции



Д.В.Круглов

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛЫБЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Новосибирская область Краснозерский район с. Колыбелька ул. Центральная 49 тел. 61-338

Исх. № 199

от «16» августа 2022г.


Прокурору Краснозерского района
советнику юстиции
Д.В. Круглову от директора МКОУ
Колыбельской СОШ
Максименко Натальи Александровны

ИНФОРМАЦИЯ

Представление от 15.07.2022г №2-23-2022 «Об устранении нарушений противопожарного законодательства», рассмотрено с участием представителя прокуратуры Краснозерского района, помощника прокурора Л.Е.Лакетко.

По нарушениям, указанным в Представлении, сообщая следующее:

1. К дисциплинарной ответственности привлечен заведующий хозяйством (ответственный за пожарную безопасность) Мухлынин Ю.П.. (приложение №1)
2. Подано ходатайство на имя главы района на выделение денежных средств, для замены средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. (приложение №2)

Директор школы 

Максименко Н.А.

14 08 22
